

## Waterdos CBL 08

### Dezinfekční a čistící prostředek

#### Použití

**Waterdos CBL 08** oxidačně působící, tekutý prostředek se používá k dezinfekci povrchů a pitné vody, jakož i pro dílčí dezinfekci klimatizačních zařízení a chladících věžích, např. mezioperační dezinfekci.

#### Vlastnosti

- velmi silný baktericidní a algicidní účinek
- rychlé snížení celkového počtu zárodků
- vysoká čistící účinnost
- odpovídá předpisům pro pitnou vodu ČSN 75 7111
- jednoduché stanovení množství přípravku na místě prostřednictvím testu

#### Hodnoty přípravku

<b>Waterdos CBL 08</b> je žlutá, čirá kapalina, se zápachem typickým pro koupaliště	
Měrná hmotnost (20 °C):	1,25 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Hodnota pH:	12,0 ± 0,5
Bod tuhnutí:	- 20 °C

#### Dávkování a použití

**Waterdos CBL 08** se přidává do pitné vody zejména pomocí automatického dávkovacího zařízení, přičemž je nutno dbát na to, aby po ukončení úpravy bylo prokazatelně ve vodě 0,1-0,3 g/m<sup>3</sup> volného chloru. Při silném napadení zárodky musí dávkování dočasně vzrůst na 0,6 g/m<sup>3</sup> volného chloru. **Waterdos CBL 08** může být dávkován také společně s přípravky určenými pro pitnou vodu- Aquadosy.

K odstranění starých nebo špatně odstranitelných biologických usazenin nebo k dílčí dezinfekci v zásobnících, potrubí, klimatizacích atd. se může **Waterdos CBL 08** použít v koncentraci 2-5 % (20-50 kg/m<sup>3</sup>) cirkulační způsobem, postřikováním a nebo stíráním po dobu cca. jedné až pěti hodin. Potom se dezinfekční roztok vypustí a zařízení se znovu naplní vodou. Během tohoto času musí být klimatizační zařízení vypnuto.

**Waterdos CBL 08** nikdy nemísit s jinými výrobky!

Všechny díly dávkovacího zařízení, které přijdou do styku s přípravkem **Waterdos CBL 08** musí být vyrobeny z materiálů odolných proti zásadám a oxidům. Vhodnými materiály jsou PE, PP, PTFE, PVDF, chlorované PVC, vysokolegovaná ocel a těsnění-EPDM. Nevhodné jsou slitiny mědi, PVC, NBR, FPM a PA.

#### Skladování a manipulace

Nádoby s přípravkem **Waterdos CBL 08** uchovávat v chladu a vždy uzavřené. Používat originální uzávěry. Přípravek je dodáván v kanystrech a sudech. Při nakládání s přípravkem **Waterdosu CBL 08** je nutno dbát pokynů uvedených na etiketě a v bezpečnostním listu, dodržovat bezpečnostní předpisy.

Údaje uvedené v tomto katalogovém listu se zakládají na současném stavu našich znalostí a zkušeností. Z hlediska používaného přípravku zavazují uživatele ke kontrole pomocí testovací soupravy a dodržování pokynů, uvedených v bezpečnostním listu. Při nedodržení pokynů výrobce nepředstavují tyto údaje záruku určitých účinných vlastností.